40

DÅLIG FÖRLAGA

Allmänna anvisningar.

Grundläggning.
Alt. 1. Kantförstyvad stygn på icke tjälskjutande underlagsmark.
--- 2. ——— ——— sand.
--- 3. Bärkraftig stygn på grundmurar till sand.
--- 4. ——— ——— grundmursbalkar på pålar till berg.
Brännlingsstygn av min 15 cm grus el. singel utföres under hela källarplattan.
Brännlingsgrus läggas i skiktvis vattenfyllning och vält.
Ev. vattenansamlande stenpartier i berg under byggnad utsprängas.

Gjutning.
Fästande betongskikt vid gjutning mot mark: 5 cm.

Betongkvalitet.
All betong Bfg. E 110 K160

Armeringsstål.
All armering Ramstål Kv60.

Murning.
Allmurning utföres i Klass 1, Konsistensgrupp 2
Lämplig tillsatsmängd ca 2/10
Fogar: tjocklek ca 10 mm, fullfogat med vidgemurkil utföres in 15 mm djupt
Skarvarnas tätningsmassa.

Armerade lättbetongelement.
Plattor i bjälkar dimensionerade för förekommande belastningar
och så utförda plattbärlager skadliga rotelförskjutningar ej uppkommer.
Armeringen anordnad så att erforderliga hållfasthetsegenskaper och
vidhäftkonstanter uppnås.

Hållfasthetsvärden.
Alla mått (på konstruktionsritningar) avse om ej annat angives.
Ändmått, armlängder i cm.

Statliga bestämmelser.
1) Statliga betongbestämmelser Skr. i Materialnormen av år 1949.
2) ——— ——— ——— Skr. i Konstruktionsnormen av år 1952.
3) Övrigt byggnadsmyndighetens anvisningar för byggnadsarbeten (Bokstäd) med tillägg.

Ventilation av utförtak.
Ventilation av utförtak anordnas i ytterväggs övre tvärfog av springa av min 2 cm.

Beteckningar.

Betong
Tegel
Lättbetong.
Mineralullsisolering.
Armeringsstång i plattans underkant.
——— i ——— Överkant.
↔ ——— i plans riktning ligger närmast kom.-ich.

Ritningsförteckning.

Ritn.	Avser	Betong	Arm.	Mur.	Mur.	Anm.
1a	Allmänna anvisningar	61-142	61-142	61-142	61-142	Ramm.-ritn.
1b	Terrassritning.	61-142				
2	Bottenplatta AB 112. Ev. Typ A.	61-142	61-142			
3	——— AB 3 ——— 3 fm	———	61-142			
4	——— AB 4 ——— 4 cm	———	———			
5	Bjälklag över källarplan ——— 5 cm	———	61-142			
6	Takplan över bottenvåningen ——— 6 cm	———	———			
7	Garage Typ 61:1 Grundsnitt.	———	61-11			
8	Grundsektioner Ref 11-18	———	61-142	61-142		
9	——— ——— 61-142	———	———			
10	——— ——— 61-142	———	61-142	61-142		
11	Bottenplatta AB 11-8 Ev. Typ B.	61-142				
12	Bjälklag i trapphus ——— 12 cm	———	61-142			
13	Garage Typ 61. BALKPLATTA 13 CM. Bärgjärn	———	61-142			
14	——— ——— AK 4	———	———			
15	——— ——— AL 5	———	———			
16	——— ——— AK 6	———	———			
17	——— ——— AK 7	———	———			
18	——— ——— AK 8	———	———			
19	——— ——— AK 9	———	———			

Kv Pukslagaren 23

Inlk. L. Blookholms
stadsbyggnadskontor
22 SEP 1966
Diar. nr 1472/64

IL 1472/64

KONSTRUKTIONSRITNING	SKALA 1:20						
Denna tillhörande beräkning godkänd av Stockholms stads byggnadsnämnd den 7/11 19 66 med villkor, som ev protokollet för samma dag inhämtas.	1	0,5	0	0,5	1	1,5	2	2,5
	SKALA 1:100	1	0	1	2	3	4	5
	SKALA 1:50	1	0	1	2	3	4	5

TRÄKLEDAS! Ritningen får ej vikas. Ritningen får ej rullas. HÅLLS FAST MED KLIPS (magnet).

HEIMERS KONSULTBYRÅER STOCKHOLMSGATAN 38 TEL. 54 08 80 STOCKHOLM

Fr. Kompositionsmark
Fastighet Pukslagaren 23
Kv. Pukslagaren
Allmänna anvisningar

Ritn. nr	Ändr.
1a	

24 X